

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 18941

Gruppe 243	Tankraumtüren
Gesuchsteller	Grütter Metallwaren AG Hölzlistrasse 1b 9100 Herisau Schweiz
Hersteller	Grütter Metallwaren AG 9100 Herisau Schweiz
Produkt	ABDECKTÜRE
Beschrieb	Tür aus Stahlblech (1mm), Steinwollplatte FLUMROC IGLU (30mm, 120kg/m3) und PROMAXON-Platte (15mm, 730kg/m3), D=47mm, gefälzt, Stahlzarge mit Dichtung
Anwendung	EI 30 Bgepr=280mm, Hgepr=380mm MBW Anwendung siehe Folgeseiten
Unterlagen	HFM, München: Prüfbericht 'B8270' (16.03.2009)
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1634-1
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: EI 30
Gültigkeitsdauer	31.12.2019
Ausstelldatum	31.12.2014
Ersetzt Anerkennung vom	08.06.2009

Anerkennungsstelle der  
kantonalen Brandschutzbehörden

U. 3.7

Binz

J. Papp

Rappo

