



## VKF Anerkennung Nr. 16883

**Inhaber /-in**

Grütter Metallwaren AG  
Hölzlistrasse 1b  
9100 Herisau  
Schweiz

**Hersteller /-in**

Grütter Metallwaren AG  
9100 Herisau  
Schweiz

**Gruppe** 243 - Tankraumtüren

**Produkt** TANKRAUMTÜRE

**Beschreibung** Tür aus Stahlblech (1mm), Steinwollplatte FLUMROC IGLU (30mm, 110kg/m<sup>3</sup>) und Platte PROMAXON (15mm, 850kg/m<sup>3</sup>), D=47mm, gefälzt.  
Stahlzarge mit Dichtung.

**Anwendung** EI 30  
Bgepr=668mm, Hgepr=968mm  
MBW  
Anwendung siehe Folgeseiten

**Unterlagen** EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '442 330/10' (21.11.2006)

**Prüfbestimmungen** EN 1363-1, EN 1634-1

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse EI 30

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2027  
**Ausstellungsdatum** 27.04.2023  
**Ersetzt Dokument vom** 13.09.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler