



VKF Anerkennung Nr. 33276

Inhaber /-in

Grütter Metallwaren AG
Hölzlistrasse 1b
9100 Herisau
Schweiz

Hersteller /-in

Grütter Metallwaren AG
9100 Herisau
Schweiz

Gruppe

243 - Tankraumtüren

Produkt

ABDECKTÜRE

Beschreibung

Tür aus Stahlblech (D=1mm), Steinwollplatte FLUMROC IGLU (D=30mm, RD=120kg/m³) und Platte PROMAXON (D=15mm, RD=730kg/m³), D=47mm, gefälzt, Dichtung PROMASEAL.
Stahlzarge mit Dichtung

Anwendung

EI 30
Bgepr=280mm, Hgepr=380mm
MBW
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen

HFM, München: Prüfbericht 'B8270' (16.03.2009)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1, EN 1634-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 30

Gültigkeitsdauer

31.12.2029

Ausstellungsdatum

05.09.2024

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler